

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-075-2013
(регистрационный номер)

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических устройств (согласно приложению 1) на объектах, поднадзорных Госпромнадзору

(наименование вида работ или услуг)

Выдано Закрытому акционерному обществу «АГМГАЗ-НТ»
ул. Волоколамское шоссе, 10, пом. XI, 125080, г. Москва,
Российская Федерация

Свидетельство о государственной регистрации от 17.06.2009 за основным государственным регистрационным номером 1097746356476 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия согласно приложению 2

Разрешение выдано на основании контракта от 24.01.2013 № 35/13d, заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 14.03.2013 и прилагаемых к нему документов

(заявление, прилагаемые к нему документы и экспертное заключение)

Разрешение выдано « 18 » марта 20 13 г.

Разрешение действительно до « 17 » марта 20 18 г.

Начальник Департамента

(подпись)

А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)

Внесены изменения (дополнения) на основе

(указывается документ, на основании которого внесены изменения)

Выдано взамен ранее выданного

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАО «АГМГАЗ-НТ»
ГЕН. ДИРЕКТОР
РОМАНЕНКО Т.С.



Перечень технических устройств, изготавливаемых Закрытым акционерным обществом «АРМГАЗ-НТ» (Россия, 125080, г. Москва ул. Волоколамское шоссе, 10, пом. XI) на площадке по адресу: 600026, г. Владимир, ул.Лакина, д.1-а:

Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 80 °С, внутренней резьбой на входе и внутренней/наружной на выходе с Ру 0,6 МПа, Ду (15, 20, 25, 32, 40).

Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79 °С, внутренней резьбой на входе и внутренней/наружной на выходе с Ру 1,6 МПа, Ду 50.

Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79 °С, фланцевым присоединением, отпусные с Ду (50, 65, 80, 100, 125, 150, 200).

Клапаны термозапорные типа КТЗ с номинальной температурой срабатывания 79 °С, межфланцевые, устанавливаемые внутри трубопровода с Ру 1,6 МПа, Ду (50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500).

Клапаны термозапорные КТЗ с номинальной температурой срабатывания 80 °С совмещенные с шаровым краном с Ру 0,6 МПа, Ду (15, 20, 25, 32, 40); Ру 1,6 МПа, Ду 50.

Начальник Департамента

А.Н.Кудряшов



Особые условия:

1. Закрытое акционерное общество «АРМГАЗ-НТ» несет ответственность за соответствие изготавливаемых технических устройств (оборудования) требованиям технической документации, представленной для экспертизы, нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов по промышленной безопасности, действующих в Республике Беларусь.

2. Поставляемые технические устройства должны сопровождаться комплектом эксплуатационной документации, оформленной по ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» на русском или белорусском языке (паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации).

3. При изменении типа (модели) поставляемой продукции необходимо получить отдельное разрешение Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.

4. Герметичность шаровых кранов для систем газоснабжения должна соответствовать классу «А» по ГОСТ 9544.

5. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь сведения о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении.

6. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до истечения срока его действия.

Начальник Департамента

(должность)

МП

подпись

А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)



Копия
ВЕРНА
ЗАО «АРМГАЗ-НТ»
ДИРЕКТОР
РОМАНЕЛКО Т.С.